



Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Котласа и
Котласского района УНДиПР Главного
управления МЧС России по
Архангельской области

**Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 4»**

Начальнику Васюкову А.И.

Ленина ул., д. 103, Котлас г.,
Архангельская обл., 165300
тел./факс (81837) 2 03 73, 2 03 66
e-mail: mousch4@mail.ru;
<http://schk4kotlas.ucoz.ru/>
ОКПО 44409842; ОГРН 1022901024508;
ИНН/КПП 2904008367/290401001

от 18 февраля 2022 г. № 01-25/65

Уважаемый Александр Иванович!

Сообщаем Вам об устранении нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписания № 12/1, выявленных Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области в результате плановой выездной проверки МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» в период с 01.02.2022 г. по 09.02.2022 г.

- Приложение:
1. Информация об устранении нарушений требований пожарной безопасности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4».
 2. Копия Акта № 1653000000960934 ООО «Архангельское ППА».
 3. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

Директор

Т.Л. Хлызова

№	Вх. №
18.02.2022	2022/15
ОМД надзорной и профилактической работы	

Информация
об устранении нарушений требований пожарной безопасности
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»

Нарушение	Отметка о выполнении/срок исполнения	Ответственный
<p>1. При техническом обслуживании автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией ежемесячно не обеспечено надлежащим образом техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: при ежемесячном обслуживании указанных систем согласно договоров по техническому обслуживанию от 2021 года и 2022 года проверка пожарной автоматики обслуживающей организацией в течение 93 дней не выполнялась. При выполнении работ технического обслуживания не проверены все элементы пожарной автоматики, в том числе и переход установок в режим «Пожар», что подтверждается актами принятых извещений от систем пожарной автоматики ООО «Архангельское предприятие противопожарной автоматики» № 1653000000960451 от 01.01.2022 года раздел «Выполнение проверок пожарной автоматики»</p>	<p>Устранено. Проведена проверка системы пожарной сигнализации обслуживающей организацией ООО «Радар-Техно», запрошен Акт принятых извещений от систем пожарной автоматики от ООО «Архангельское ППА» за период с 01.02.2022 г. до 15.02.2022 г. в котором указан срок выполнения проверок пожарной автоматики-31 день (приложение 2).</p>	<p>Тусаров Р.Х., заместитель директора по АХР</p>
<p>2. События ложных срабатываний автоматической установки пожарной сигнализации не фиксируется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием причин</p>	<p>Устранено. События ложных срабатываний автоматической установки пожарной сигнализации фиксируются в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием причин (приложение 3).</p>	<p>Тусаров Р.Х., заместитель директора по АХР</p>