

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код
Номер КНМ: 29220061000200504102 / 2022038382
Дата регистрации в ФГИС ЕРП: 26.01.2022 года



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)633083, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов, д. 51, тел. 8 (8182) 63-30-15, E-mail: ogpnundao@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Котласа и Котласского района

Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.6, тел. (81837)2-64-56, Email: ogpn09arh@yandex.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 12/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 12 от «26» января 2022 года в период с «01» февраля 2022 г. по «09» февраля 2022 г.

Старшим инспектором ОНДиПР Г. Котласа и Котласского района капитаном

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

внутренней службы Старцевой Натальей Николаевной

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в здании школы Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», расположенного по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Ленина, 103

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 4» Хлызова Татьяна Леонидовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При техническом обслуживании автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией ежемесячно не обеспечено надлежащим образом техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: при ежемесячном обслуживании указанных систем согласно договоров по техническому обслуживанию от 2021 года и 2022 года проверка пожарной автоматики обслуживающей организацией в течение 93 дней не выполнялась. При выполнении работ технического обслуживания не проверены все элементы пожарной автоматики, в том числе и переход установок в режим «Пожар», что подтверждается актами принятых извещений от	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, п.5 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ от 22.07.2008 года;	01.05.2022 года	

<p>систем пожарной автоматики ООО «Архангельское предприятие противопожарной автоматики» № 1653000000960451 от 01.01.2022 года раздел «Выполнение проверок пожарной автоматики» и № 1653000000960446 от 01.02.2022 года раздел «Выполнение проверок пожарной автоматики»</p>			
<p>2. События ложных срабатываний автоматической установки пожарной сигнализации не фиксируются в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, с указанием причин</p>	<p>ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 6.5.4 национального стандарта РФ «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» ГОСТ Р 59638-2021.</p>	<p>01.05.2022 года</p>	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»

Хлызова Татьяна Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор ОНДиПР г. Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Старцева Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

