

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«09» апреля 2025 г., 29250061000217721447

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Котласа и Котласского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Архангельской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«23» апреля 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2504/509-29/10-ВО/П

(дата и время составления предписания)

165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д.6

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 09 » апреля 2025 г., № 2504/509-29/10-ВО/П, учетный номер проверки 29250061000217721447.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Павлова Светлана Леонидовна – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района (государственный инспектор города Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору)
2. Захаров Руслан Леонидович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор г. Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, р-н Котласский, г Котлас, ул Ленина, Дом 103

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" ИНН 2904008367, адрес регистрации юридического лица: 165300, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, КОТЛАССКИЙ, КОТЛАС, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 103

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

- с «21» апреля 2025 года, 10 час. 00 мин.
по «23» апреля 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовая пояска)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В нарушении требований пожарной безопасности на двери чердачного помещения в правом крыле здания, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, отсутствует информация о месте хранения ключа.. Место выявления нарушения: здание школы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.
Срок устранения нарушения:
 02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 На двери чердачного помещения в правом крыле здания, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, разместить информацию о месте хранения ключа.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотоотчет
2. При достижении системой автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления людьми или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния организацией не приняты меры к созданию новой системы АПС и СОУЭ или комиссионного технического освидетельствования существующей АПС и СОУЭ объекта защиты. . Место выявления нарушения: Здание школы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
Срок устранения нарушения:
 02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 К моменту достижения системой автоматической установки пожарной сигнализации предельного состояния организацией принять меры к созданию новой системы АПС и СОУЭ или комиссионного технического освидетельствования существующей АПС и СОУЭ объекта защиты.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие факт устранения нарушения требований пожарной безопасности
3. Руководитель организации, ответственный за обеспечение требований пожарной безопасности, не прошел обучение по мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа или по программе дополнительного профессионального образования.. Место выявления нарушения: здание школы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
 02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Руководителю организации, ответственному за обеспечение требований пожарной безопасности, пройти обучение по мерам пожарной безопасности по программе противопожарного инструктажа или по программе дополнительного профессионального образования.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Документы подтверждающие факт устранения нарушения требований пожарной безопасности
4. В нарушении требований пожарной безопасности на двери чердачного помещения в левом крыле здания, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, отсутствует информация о месте хранения ключа.. Место выявления нарушения: здание школы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.
Срок устранения нарушения:
 02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 На двери чердачного помещения в левом крыле здания, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, разместить информацию о месте хранения ключа.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотоотчет

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор г. Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору) Захаров Руслан Леонидович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Захаров Руслан Леонидович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Котласа и Котласского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор г. Котласа и Котласского района Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 888183726456, e-mail: zaharov.r.l@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «10» минут «23» 04 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

